

## CERTIFICADO DE SEGUIMIENTO

Autorizado según Resolución Exenta de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, N° 1720 de fecha 06 de Julio de 2010.

**CERTIFICADO N°** : CDA-03-0006-S26  
**FECHA DE EMISIÓN** : 11 de Julio de 2017  
**SISTEMA DE CERTIFICACIÓN** : Tipo, seguido del control regular de los productos.  
**NORMAS Y ESPECIFICACIONES** : EN 12977-3  
**SOLICITANTE** : Ingeniería y Servicios Recal Ltda.  
**DIRECCIÓN SOLICITANTE** : Blanco 15-i3, loteo Los Libertadores, carretera San Martín, Colina  
**RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN**: N° 1479 (01 JUN. 2011)  
**PRODUCTO**

### IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

**DENOMINACIÓN TÉCNICA** : Depósito Acumulador de Agua Caliente Sanitaria.  
**MARCA** : SICC SPA  
**MODELO O TIPO** : 116PE3000  
**PAÍS DE ORIGEN** : Italia  
**TAMAÑO DEL LOTE O PARTIDA** : 2  
**N° DE SERIES** : En adjunto  
**NOMBRE DEL FABRICANTE** : Sicc spa  
**DIRECCIÓN DEL FABRICANTE** : Viale Porta Po, 89 z.i., 45100 Rovigo – Italia

### OTROS ANTECEDENTES

**Nombre del Organismo de Certificación Extranjero** : No Aplica  
**N° de Certificado y/o Registro del producto** : No Aplica  
**Nombre(s) de (o los) laboratorio(s) donde se ejecutaron los ensayos** : Servicios de Ingeniería y Laboratorio S.A.  
**N° de Informe de Ensayo** : I-DA-004-2011

### OBSERVACIONES GENERALES

Características del depósito acumulador: 116PE3000	
Volumen	: 3.000 lts (116PE)
Características de aislación	: Poliuretano de espesor 50 mm., conductibilidad térmica $\lambda= 0.0037$ W/mK
Materiales	: Construido en chapa de acero y tratado internamente con vitrificación con producto VITROFLEX HI TECH
Dimensiones	: 2.400 mm. de alto y 1.450 mm. de diámetro.



### APROBACIÓN Y VIGENCIA

En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas, se otorga el presente **Certificado de Seguimiento**, de acuerdo a las disposiciones legales reglamentarias y normativas vigentes.

El presente Certificado ampara la cantidad y los números de serie siguientes.

**Cantidad:** 2

**N° de series:** En adjunto

### ANTECEDENTES

Se adjunta Registro de Ingreso SEC N° 13845

Este Certificado se extiende en dos ejemplares originales.



  
\_\_\_\_\_  
**GIACOMO BIANCARDI P.**

**Representante Legal  
Responsable Técnico del  
Organismo de Certificación**



## Resumen Final del Registro

<b>Fecha Creación</b>	11/07/2017
<b>Ultima Modificación</b>	
<b>Organismo Certificador</b>	SERVICIOS DE INGENIERIA DE CALIDAD S.A.
<b>Nombre Solicitante</b>	INGENIERÍA Y SERVICIOS RECAL LTDA.
<b>Rut Solicitante</b>	78.938.810-5
<b>N° Resolución</b>	1479
<b>Año Resolución</b>	2011

<b>Nro. Registro: 13845</b>		
<b>Fecha y Hora Impresión:</b>	11/07/2017	12:31

### DETALLE DE NÚMEROS DE SERIE

Cód. aut.	Tipo de Producto	Marca	Modelo	N° de serie
646	DEPOSITO ACUMULADOR	SICC SPA	116PE3000	ACU.2017.1701320001
646	DEPOSITO ACUMULADOR	SICC SPA	116PE3000	ACU.2017.1701320002